

# 滁州市建设工程质量安全管理局

## 关于对滁州盛材建材科技有限公司违规提供 混凝土试件行为的通报

各县(市、区)质安(建管)站,经开区质安中心,各有关单位:

12月8日,我站在监督检查中发现,滁州市第三污水处理厂提标改造项目12月4日浇筑的反硝化生物滤池及中间提升泵房3.1米以下池壁及板面共计836立方米混凝土,现场未留置抗压试件及抗渗试件。后经调查,滁州盛材建材科技有限公司违规为该项目提供成品混凝土试件用于见证取样检测。

经研究决定,对滁州盛材建材科技有限公司予以全市通报,并对近期滁州盛材建材科技有限公司供应混凝土的项目进行加大监督抽测力度。

下一步,我站将在监督检查中对预拌混凝土生产企业进违规提供混凝土试件行为加大督查力度,如再发现此类行为将严肃查处,绝不姑息。各预拌混凝土生产企业要引以为戒,切实加强企业内部管理,树立“红线意识”,杜绝此类问题的发生。



2022年12月15日

---

抄：市住房和城乡建设局

---